

Водонапорная башня «Рожновского»

(ТП 901-5-29) (СНИИП №2.09.03-85)

Толщина металла **4-5мм**

Срок службы – **30лет**; при регулярном техническом обслуживании каждые **3-4года**. В которое входит:

- проверка бетонного основания,
- проверка вертикальности, (СНиП 3,03,01-87),
- проверка на «свищи» (сквозные дыры),
- покраска снаружи и внутри (грунт + сурик, натуральный).

Основание:

Приказ Госстроя РФ от 30.12.99г. №168

«Об утверждении Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»

(п.п 2.11 Резервуары и водонапорные башни)